



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Rua Odilon Gadbem dos Santos, nº 100 - Centro – CEP. 37.407-000 - Estado de Minas Gerais

Fone: (35) 3236-1213 CNPJ: 17.877.176/0001-29

e-mail: licitacao@saobentoabade.mg.gov.br site: www.saobentoabade.mg.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2026

RESPOSTA AOS ESCLARECIMENTOS:

1- O dimensionamento de cabos de forças e infraestrutura para interligar o gerador a rede, será de responsabilidade da contratada?

Resposta: sim

2- Há projetos e fotos do gerador ao ponto do qual será interligado?

Resposta: não há projeto (faz parte da exigência do item 2), o gerador foi cotado para aquisição de acordo com item 1 e a estrutura ainda será montada pelo vencedor. Segue foto do local:



3- Qual a distância entre a entrada da rede concessionária de energia até o gerador?



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Rua Odilon Gadbem dos Santos, nº 100 - Centro – CEP. 37.407-000 - Estado de Minas Gerais

Fone: (35) 3236-1213 CNPJ: 17.877.176/0001-29

e-mail: licitacao@saobentoabade.mg.gov.br site: www.saobentoabade.mg.gov.br

Resposta: 5 (cinco) metros

4- Qual a distância entre o gerador e o ponto que será interligado?

Resposta: 5 (cinco) metros

5- Essa infraestrutura será enterrada ou aparente?

Resposta: enterrada

6- Será necessária alguma interferência civil?

Resposta: não

7- Já existe base de concreto construída para o gerador?

Resposta: não tem a estrutura, essa especificado no item 2 a empresa terá que fazer esta estrutura e o projeto.

8 – *Caso o licitante tenha interessa, poderá realizar uma visita técnica.*

Atenciosamente,

Oziel Fabiano

Responsável pela solicitação